



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

88-100 Inowrocław, Plac

Klasztorny 1b

Sekretariat: 52-357-44-35

Centrala tel. 52-357-46-57

52-357-04-03

52-357-44-47

fax: 52-357-47-10

psse.inowroclaw.pl

psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Inowrocław, dnia 28 września 2017 r.

Znak sprawy: N.HK-5210-154/17 Korekta do oceny jakości wody do spożycia z dnia 27 września 2017 r.

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami z badań laboratoryjnych, pobranych próbek wody w wodociągu Kościelec, gm. Pakość w dniu 26 września 2017 r. w punktach:

- Wodociąg Kościelec, gm. Pakość, Kościelec, Szkoła Podstawowa, toaleta, woda uzdatniona, (kod próbki 596/D/17)
-bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość: 0 jtk/100 ml),
- Wodociąg Kościelec, gm. Pakość, Węgierce 14, budynek mieszkalny gminy- łazienka (kod próbki 597/D/17),
-bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość: 0 jtk/100 ml),

zawartymi w sprawozdaniach z badań o numerach: L.HK-632-480/D/17, L.HK-632-481/D/17 z dnia 27 września 2017 r. wystawione przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu,

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia -
na sieci wodociągu Kościelec, gm. Pakość
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość**

Uzasadnienie

Jakość wody (nr próbek: 596/D/17, 597/D/17) w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 3 części A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Zalecenia decyzji nr 564/17 z dnia 22 września 2017 r. znak sprawy N.HK- 5210-154/17 zostały wykonane.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
lek.wet. Marek Pruś

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
2. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość.

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.
2. Starostwo Powiatowe. Biuro ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, ul. Poznańska 133 A, 88-100 Inowrocław.
3. A/a.