



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHS.9051.22.3.2022

Inowrocław, dnia 01 kwietnia 2022r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 29 marca 2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Pakość z następujących punktów poboru:

- Wodociąg Pakość, SUW Pakość, kran na hali z wodą uzdatnioną, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
- Wodociąg Pakość, sieć, Pakość, ul. Mogileńska 17, blok mieszkalny, kran nad zlewem w piwnicy, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
- Wodociąg Pakość, sieć, Pakość, szatnia PUG, ul. Inowrocławska 14, kran nad zlewem na korytarzu przy wejściu do budynku, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

przeprowadzonych przez Laboratorium Ochrony Środowiska Firmy Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej BEST Teresa Orłowska, ul. Polna 105, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 00307/22, 00308/22, 00309/22 z dnia 01 kwietnia 2022 r.

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia
w zakresie mikrobiologicznym
z wodociągu Pakość**

administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

Uzasadnienie

Jakość wody (nr próbek: 00331/22, 00332/22, 00333/22- w badanym zakresie mikrobiologicznym) odpowiada wymogom określonym w załączniku 1C tab.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

- Wodociąg Pakość, SUW Pakość, kran na hali z wodą uzdatnioną, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
 - Bakterie grupy coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Escherichia coli: 0 jtk/100ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Enterokoki kałowe: 0 jtk/100ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C: 11 jtk/1ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta)

- Wodociąg Pakość, sieć, Pakość, ul. Mogileńska 17, blok mieszkalny, kran nad zlewem w piwnicy, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
 - Bakterie grupy coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Escherichia coli: 0 jtk/100ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Enterokoki kałowe: 0 jtk/100ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C: 3 jtk/1ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta)

- Wodociąg Pakość, sieć, Pakość, szatnia PUG, ul. Inowrocławska 14, kran nad zlewem na korytarzu przy wejściu do budynku, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
 - Bakterie grupy coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Escherichia coli: 0 jtk/100ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Enterokoki kałowe: 0 jtk/100ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100ml)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C: 3 jtk/1ml (wymagana wartość parametru: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 200 jtk/1ml w kranie konsumenta)

W związku z powyższym nakazy decyzji nr 127/22 z dnia 24 marca 2022r. zostały wykonane.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
Katarzyna Krzymińska-Zeromska

Wyk. w 5 egz.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość i komunikat – egz. nr 1 (pugpak@pro.onet.pl) – elektronicznie
2. Burmistrz Pakości, Urząd Miejski w Pakości, Rynek 4, 88-170 Pakość i komunikat – egz. nr 2 (um@pakosc.pl) - elektronicznie

Do wiadomości:

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85– 031 Bydgoszcz – egz. nr 3 (wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl) - elektronicznie
4. Starostwo Powiatowe, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław – egz. nr 4 (zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl) – elektronicznie
5. a/a – egz. nr 5