



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NHŚ.9051.80.1.2024

Inowrocław, dnia 04 lipca 2024 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 13 czerwca 2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kościelec administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, z punktów:

- SUW Kościelec, woda uzdatniona podawana do sieci
- Sieć Kościelec 14, szkoła, pomieszczenie socjalne – woda uzdatniona
- Sieć Węgierce 14, budynek mieszkalny, pomieszczenie socjalne, kran nad umywalką – woda uzdatniona
- SUW Kościelec, woda surowa, studnia nr 1
- SUW Kościelec, woda surowa, studnia nr 2

przeprowadzonych przez

- Laboratorium Badawcze Anchem Piotr Baśkiewicz sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 2, 87-300 Brodnica, zawartych w sprawozdaniach z badań o nr: 5164/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., nr 5138/2024, 5139/2024, 5140/2024, 5141/2024, z dnia 17 czerwca 2024
- Pracownię Środowiskową Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, zawartych w sprawozdaniach z badań o numerach: SB/71335/06/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Kościelec

administrowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14


88-170 Pakość

Uzasadnienie

Jakość wody uzdatnionej (nr próbek: W-4607-24, W-4608-24, W-4609-24 w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, nr laboratoryjny próbki: 148468/06/2024 w badanym zakresie fizykochemicznym) odpowiada wymogom określonym w załącznikach: nr 1A tabela 1, nr 1B, nr 1C tabela 1 i 2, nr 1 D tabela 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (SUW Kościelec) osiąga następujące wartości parametrów mikrobiologicznych:

- SUW Kościelec, studnia nr 1 – woda surowa (nr próbki: W-4605-24)
 - Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22°C: 0 jtk/1 ml
 - Liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml
 - Liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml
 - Liczba bakterii grupy coli: 0 jtk/100 ml
- SUW Kościelec, studnia nr 2 – woda surowa (nr próbki: W-4606-24)
 - Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 22°C: 8 jtk/1 ml
 - Liczba enterokoków kałowych: 0 jtk/100 ml
 - Liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml
 - Liczba bakterii grupy coli: 0 jtk/100 ml

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU

Katarzyna Krzymińska-Żeromska

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość (pugpak@pro.onet.pl) (wodociagi@pugpakosc.nazwa.pl) – elektronicznie
2. Burmistrz Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość (um@pakosc.pl) - elektronicznie
3. a/a – egz. nr 1